



PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
20-484 Lublin, ul. Inżynierska 4
tel. 81 744 40 21, fax 81 441 70 13
e-mail: sekretariat@ec.lublin.pl

08.11.2011

Lublin, dn.

Zamawiający

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
ul. Inżynierska 4
20-484 Lublin

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu niepublicznego, nieograniczonego na: **„Zabudowę wyłącznika generatorowego turbozespołu parowego”**

Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie § 24 Regulaminu zakupów PGE Zamawiający informuje o dokonaniu następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie:

Które pola rozdzielni średniego napięcia mają zostać objęte nadzorem systemu elektrycznego?

Odpowiedz:

W SOPZ do zabudowy wyłącznika generatorowego turbozespołu parowego w punkcie IV.4.3 został określony zakres urządzeń uwzględnionych w systemie sterowania i nadzoru, między innymi rozd. 6kV BBA/BBB – 21 pól.

2. Pytanie:

Które pola rozdzielni niskiego napięcia mają zostać objęte nadzorem systemu elektrycznego?

Odpowiedz:

Rozdzielnice niskiego napięcia mają zostać objęte systemem sterowania i nadzoru w późniejszym etapie w innym zadaniu.

3. Pytanie:

Czy budowany system nadzoru elektrycznego:

a. ma być wyposażony w urządzenia i algorytmy umożliwiające sterowanie układem (z przeprowadzonymi w trakcie rozruchu pełnymi próbami sterowania) z zablokowanymi programowo funkcjami sterowniczymi?

b. ma nie być wyposażony w wyjścia i algorytmy sterujące, a funkcjonalność ta zostanie dobudowana w późniejszym etapie w innym zadaniu.

Odpowiedź:

System sterowania i nadzoru ma być wyposażony w urządzenia i algorytmy umożliwiające sterowaniem układem (z przeprowadzonymi w trakcie rozruchu pełnymi próbami sterowania)

z zablokowanymi programowo funkcjami sterowniczymi dla urządzeń uwzględnionych w SOPZ w punkcie IV.4.3.

4. Pytanie:

Ponadto zwracamy się z prośbą o udostępnienie w wersji edytowalnej:

- formularza oferty,
- kalkulacji ceny ofertowej,
- oświadczenia,
- karty gwarancji jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia w/w dokumentów w wersji edytowalnej.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych zmian w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia 22.11.2011 r. o godz. 12⁰⁰, nie ulega zmianie.

Z poważaniem

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
... Oddział: Elektrociepłownia Lublin Wrotków

Dyrektor ds. Technicznych
Andrzej Rybak